

Потребитель: ООО «Эксперт Плюс» дог. № 54416

Адрес: Аэродромный 985

Телефон: 8-902-341-82-70

ОТЧЁТ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ЗА «декабрь» 2019 год.

За отчётный период потреблено тепловой энергии (итого на 30-31): _____ + (потери)* = 165 Гкал

Утечки (итого M1-M2): Тн.

Показание прибора	На <u>19.01.19</u> число настоящего месяца	На <u>18.12.18</u> число предыдущего месяца	ИТОГО: За отчётный период.
1	2	3	4
Тепловая энергия по прибору учёта	<u>1073</u>	<u>907</u>	<u>165</u>
Тепловая энергия Гкал (E)	Показания наст. месяца..... + (.....дней X.....Гкал/ср.сут)=	-- показания предыдущего месяца.....	Итого до 30 или 31 Гкал
Масса воды в подающем трубопроводе, (M1) тн.			
Масса воды в обратном трубопроводе, (M2) тн.			
Утечки, тн (M1-M2)		Тн
Время работы прибора, час (t)			

Тепловые потери на вводе (3 приложение к договору теплоснабжения) 165 Гкал*

Ответственный за учёт: Ольга Максимовна И.С.
Ф.И.О. (подпись)

Отчет принят к рассмотрению: _____
Ф.И.О. (подпись)

Замечания : _____

Отчет принят к рассмотрению

«28» декабрь 2019г.

Бай



Потребитель: ООО "Эксперт Плюс" дог. № 514/16

Адрес: Аэродромная 98Б

Телефон: 8-902-371-82-70

ОТЧЁТ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ЗА « Февраль » 2019 год.

За отчётный период потреблено тепловой энергии (итого на 30-31): _____ + (потери)* = _____ Гкал

Утечки (итого M1-M2): Тн.

Показание прибора	На <u>18.02.19</u> число настоящего месяца	На <u>19.01.19</u> число предыдущего месяца	ИТОГО: За отчётный период.
1	2	3	4
Тепловая энергия по прибору учёта	<u>1235</u>	<u>1073</u>	<u>162</u>
Тепловая энергия Гкал (E)	Показания наст. месяца + (.....дней X.....Гкал/ср.сут)=	-- показания предыдущего месяца.....	Итого до 30 или 31 Гкал
Масса воды в подающем трубопроводе, (M1) тн.			
Масса воды в обратном трубопроводе, (M2) тн.			
Утечки, тн (M1-M2)		 Тн
Время работы прибора, час (t)			<u>743</u>

Тепловые потери на вводе (3 приложение к договору теплоснабжения)

Ответственный за учёт: Овсменков И.С.
Ф.И.О. (подпись)

Отчет принят к рассмотрению:
Ф.И.О. (подпись)

Замечания: _____



Отчет принят к рассмотрению

21.02.2019г.

Бору

Потребитель: ООО «Эксперт Плюс» дог. № 54416

Адрес: Аэродромская 98Б

Телефон: 8-902-371-82-70

ОТЧЁТ ЗА ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ЗА « март » 2019 год.

За отчётный период потреблено тепловой энергии (итого на 30-31): _____ + (потери)* = 119 Гкал

Утечки (итого M1-M2): Тн.

Показание прибора	На <u>19.03.19</u> число настоящего месяца	На <u>18.02.19</u> число предыдущего месяца	ИТОГО: За отчётный период.
1	2	3	4
Тепловая энергия по прибору учёта	<u>1354</u>	<u>1235</u>	<u>119</u>
Тепловая энергия Гкал (E)	Показания наст. месяца..... + (.....дней X.....Гкал/ср.сут)=	-- показания предыдущего месяца.....	Итого до 30 или 31 Гкал
Масса воды в подающем трубопроводе, (M ₁) тн.			
Масса воды в обратном трубопроводе, (M ₂) тн.			
Утечки, тн (M1-M2)		 Тн
Время работы прибора, час (t)			<u>695</u>

Тепловые потери на вводе (3 приложение к договору теплоснабжения) _____ Гкал*

Ответственный за учёт: Овчинников Д.С.
Ф.И.О. (подпись)

Отчет принят к рассмотрению: _____

Замечания: Отчет принят к рассмотрению
Ф.И.О. (подпись)

02.03.2019 г.

Кузнецов В.Ю.



Абонент : ООО "Эксперт Плюс"
Адрес/телефон:

ТЭЗ000-00842 КМУ 8888
дог. №
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98Б (стр.1)

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА Апрель 2019г.

За отчетный период потреблено:
Тепловой энергии: 91,689 Гкал
Теплоноситель: 0 т

ПАРАМЕТР	Предыдущие показания прибора на 19.03.2019г.	Текущие показания прибора на 23.04.2019г.	ИТОГО за отчетный период
Тепловая энергия, Гкал.	1354,451	1446,14	91,689
Показания счетчика теплоносителя в подающем трубопроводе, (M1) т.	63774,765	64535,657	760,892
Показания счетчика теплоносителя в обратном трубопроводе, (M2) т.	68780,685	69551,848	771,163
Разница показаний M1 - M2 = M3			-10,27
Т раб, ч			839

Распечатка журнала учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя представлена

Ответственный за учет: _____


Показания принял: _____



Отчет принят к рассмотрению

"25" 04 2019г.

Баян



Отчет
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
за Октябрь 2019 г.

Энергоснабжающая организация : АО "ПТС"

Договор : Потребитель : ООО УК "Эксперт Плюс"

Адрес : Аэродромная, 98Б

Период показаний с 23.09.2019 по 23.10.2019

Тип прибор ТВ7

Номер прибора 16038387

	ТЭ		ХОВ				Итого, т
			Подающий тр-д		Обратный тр-д		
	По прибору	С учетом коэф, Гкал	По прибору	С учетом коэф, т.	По прибору	С учетом коэф, т	
Начальные показания	1546,454		75022		75832		
Конечные показания	1600,735		77792		78597		
Итого:	54,281		2770		2766		4

Всего по УУ: ТЭ 54,281 ГКал ХОВ 4 т


Отв.представитель потребителя

Дата

(Подпись, ФИО, телефон)

Отчет подготовил

Показания принял



Отчет принят к рассмотрению

28.10.2019 г.

Бегу



8888

Отчет
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
за Ноябрь 2019 г.

Энергоснабжающая организация : АО "ПТС"

Договор : Потребитель : ООО УК "Эксперт Плюс"

Адрес : Аэродромная, 98Б

Период показаний с 23.10.2019 по 23.11.2019

Тип прибор ТВ7

Номер прибора 16038387

	ТЭ		ХОВ				Итого, т
	По прибору	С учетом коэф, Гкал	Подающий тр-д		Обратный тр-д		
			По прибору	С учетом коэф, т.	По прибору	С учетом коэф, т	
Начальные показания	1600,735		77792		78597		
Конечные показания	1692,909		83944		84750		
Итого:	92,174		6152		6152		0

Всего по УУ: ТЭ 92,174 ГКал ХОВ 0 т

Отв.представитель потребителя

Дата


(Подпись, ФИО, телефон)

Отчет подготовил

Показания принял



Левина С.А.



Отчет принят к рассмотрению

25 11 2019 г. *С.А. Димитриева Е.Р.*



Отчет
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя
за Декабрь 2019 г.

Энергоснабжающая организация : АО "ПТС"

Договор : Потребитель : ООО УК "Эксперт Плюс"

Адрес : Аэродромная, 98Б

Период показаний с 23.11.2019 по 23.12.2019

Тип прибор ТВ7

Номер прибора 16038387

	ТЭ		ХОВ				Итого, т
			Подающий тр-д		Обратный тр-д		
	По прибору	С учетом коэф, Гкал	По прибору	С учетом коэф, т.	По прибору	С учетом коэф, т	
Начальные показания	1692,909		83944		84750		
Конечные показания	1816,383		89146		89959		
Итого:	123,474		5202		5209		-7

Всего по УУ: ТЭ 123,474 Гкал ХОВ 0 т

Отв.представитель потребителя


Дата

(Подпись, ФИО, телефон)



Отчет подготовил

Показания принял



Отчет принят к рассмотрению

25 12 2019 г. *[Signature]*

